

Anlagentyp: E-175 HST 175m
Parkgröße: 1 Windenergieanlage

Leistung		GP [EUR]
Demontage Anlage + Stahlurm	Netzabbindung Demontage Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) Demontage Stahlurm	157.440 €
Demontage Fundament	Demontage Fundament Recycling + Transport	66.990 €
Transport	Abtransport Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) 200km Abtransport Stahlurmkomponenten 200 km	28.339 €
Recycling	Recycling Turm (Stahlurmkomponenten) Recycling Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) Recycling Kabel	-134.376 €
<u>Summe Netto pro Windenergieanlage:</u>		<u>118.393 €</u>

Gültigkeitszeitraum: 01. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026

Die Kostenschätzung bezieht sich auf einen Rückbau nach Ende der Auslegungslbensdauer.

Auf eine Unterscheidung der Anlagen in E1 und E2 kann bei der Ermittlung der Rückbaukosten verzichtet werden, da die Abweichungen in der Mengen unerheblich sind.

Diese Kostenschätzung dient nur der Information. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Die Kostenschätzung stellt kein Angebot dar und ist keine Zusicherung, dass ENERCON die Rückbauleistung zur oben genannten Summe ausführt.

